

Tipo 3

Las horas concretas de cada período son las que se detallan a continuación:

Zona	Invierno			Verano		
	Punta	Llano	Valle	Punta	Llano	Valle
Zona 1	18-22	8-18 22-24	0-8	11-15	8-11 15-24	0-8
Zona 2	18-22	8-18 22-24	0-8	11-15	8-11 15-24	0-8
Zona 3	18-22	8-18 22-24	0-8	11-15	8-11 15-24	0-8
Zona 4	18-22	8-18 22-24	0-8	11-15	8-11 15-24	0-8
Zona 5	18-22	8-18 22-24	0-8	18-22	8-18 22-24	0-8
Zona 6	18-22	8-18 22-24	0-8	11-15	8-11 15-24	0-8
Zona 7	19-23	0-1 9-19 23-24	1-9	11-15	0-1 9-11 15-23	1-9

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

	Fp	Bonificación		
		Punta	Llano	Valle
Inductivo (+)	<0,95	-4%	-4%	8%
Inductivo (+)	0,96>Fp>=0,95	-3%	0%	6%
Inductivo (+)	0,97>Fp>=0,96	-2%	0%	4%
Inductivo (+)	0,98>Fp>=0,97	-1%	0%	2%
Inductivo (+)	1,00>Fp>=0,98	0%	2%	0%
	1,00	0%	4%	0%
Capacitivo (-)	1,00>Fp>=0,98	0%	2%	0%
Capacitivo (-)	0,98>Fp>=0,97	2%	0%	-1%
Capacitivo (-)	0,97>Fp>=0,96	4%	0%	-2%
Capacitivo (-)	0,96>Fp>=0,95	6%	0%	-3%
Capacitivo (-)	<0,95	8%	-4%	-4%